

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОРНУЮ УСТАНОВКУ

№	Параметр	Возможные варианты			Примечание		
1	Количество УКРМ	2 шт					
2	Тип установки	Напряжение конденсаторов	0,4 кВ	0,44 кВ			
		УК-нерегулируемая					
		УКФ-нерегулируемая с фильтрами					
		КРМ-контакторная		+			
		КРМФ-контакторная с фильтрами					
3	Номинальная мощность	190 квар.					
4	Регулирование	Ручное					
		Автоматическое	+		С регулятором DCRK фирмы Lovato		
5	Фиксированная часть	нет					
6	Шаг регулирования автоматической части	10 квар					
7	Вид ввода	Сверху	Снизу	Другое			
			+				
8	Тип линии	4 - проводная	+				
		5 - проводная					
9	Степень защиты	IP54					
10	Ограничения по габаритам помещения	Не более Ширина 1800мм; Глубина 700мм; Высота 2000мм					
11	Тип нагрузки	Плавно изменяющаяся					
12	Степень защиты	У3					
		У1	+				
		ХЛ1 (в северном контейнере)					
		Другое					
13	Дополнительная информация	<p>- Щит выполнить одностороннего обслуживания с двумя дверьми первую дверь выполнить глухой, на вторую дверь установить регулятор DCRK, (для управления и считывания показаний без открывания второй двери);</p> <p>- Петли на дверях установить с внутренней стороны;</p> <p>- Замок на дверях установить под ключ;</p> <p>- В УКРМ установить внутреннее освещение, вкл. при открывании двери;</p> <p>- Внутри щита УКРМ установить обогрев с датчиком температуры;</p> <p>- Предусмотреть подключение обогрева отдельно, отдельным внешним кабелем;</p>					

23.01.12

СОГЛАСОВАНО

Заказчик:

Завод-изготовитель:

И.П.

ИП

Изм.	Кол.уч	Лист	И док	Подпись	Дата

Разраб.

РПЖ - 7

Стадия

Лист

Листов

1

ГИП

Опросный лист на УКРМ

Н.контр.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

